

Tabela regulacyjna na sezon grzewczy 2018/2019

Flxo	Tz	Tp
	[°C]	[°C]
0,20	70,6	48,3
0,22	70,6	47,2
0,24	70,6	46,0
0,26	71,0	44,9
0,28	71,5	43,8
0,30	72,5	43,7
0,32	73,0	43,6
0,34	73,9	43,8
0,36	75,8	44,6
0,38	77,7	45,4
0,40	79,6	46,2
0,42	81,4	46,9
0,44	83,3	47,6
0,46	85,1	48,4
0,48	86,9	49,1
0,50	88,7	49,8
0,52	90,5	50,4
0,54	92,3	51,1
0,56	94,0	51,8
0,58	95,8	52,4
0,60	97,5	53,1
0,62	99,3	53,7
0,64	101,0	54,3
0,66	102,7	54,9
0,68	104,4	55,5
0,70	106,1	56,1
0,72	107,8	56,7
0,74	109,5	57,3
0,76	111,7	57,9
0,78	112,8	58,4
0,80	114,1	59,0
0,82	115,4	59,8
0,84	117,3	60,6
0,86	119,2	61,3
0,88	121,0	62,1
0,90	122,9	62,8
0,92	124,4	63,5
0,94	126,3	64,3
0,96	127,9	65,0
0,98	129,7	65,7
1,00	131,0	66,4

DYREKTOR TECHNICZNY

Wojciech Ptaczyński